

ZERTIFIKAT

Hiermit wird der

NOVA Apparate GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 4
78166 Donaueschingen

bestätigt, dass die Hygieneausführung der Geräte-Serie

"Universal II",

beispielhaft am **Klimagerät HZ7-12/1/K3/S/DB** im Februar 2012 geprüft,
den Anforderungen für Hygieneklimageräte gemäß

DIN 1946 Teil 4: 2008
DIN EN 1886: 2009
DIN EN 13053: 2012
VDI 6022 Teil 1: 2011
ÖNORM H6021: 2003
ÖNORM H6020: 2007

DIN EN 13779: 2007
DIN EN 1751: 1999
VDI 3803: 2010
SWKI VA 104-1: 2006
SWKI 99-3: 2003

entspricht.

Die ausführliche Dokumentation der Baumusterprüfung kann dem Prüfbericht Nr. 81 08 56 08 05 des TÜV NORD entnommen werden.

Da es sich um anlagenbezogene Normen / Richtlinien handelt, kann die Baumusterprüfung nicht die an einer fertig gestellten Anlage vorgeschriebenen Prüfungen ersetzen.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Bereich Engineering
Prüfstelle für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik
Langemarckstraße 20, 45141 Essen

Die Sachverständige



Dipl.-Ing. Marion Klein

Essen, 14. Mai 2012